

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КОРВЕТ НА КУПЛЕ»

Ленинградская область, 188460, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Урочище Купля
ИНН 4707011773 КПП 470701001 ОГРН 1024701427739 ОКТМО 41621440
р/с 40703810822000000643 в Доп. офисе «Петродворцовый» ПАО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
к/с 30101810900000000790 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб БИК 044030790
моб.тел. +7-921-918-87-51, +7-960-588-96-51, anna9188751@gmail.com

Исх. № 4 от 23.01.2019г.

Губернатору Ленинградской области

Дрозденко А.Ю.

В Комитет по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области

Правление садоводческого товарищества «Корвет на Купле» от имени более 2000 садоводов, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области возмущено многократными (без предупреждения) отключениями подачи электроэнергии в течение 2017 - 2019 г.г. Выписки из актов за 2017-2019 год по отключениям, в том числе на срок более 24 часов прилагаются.

В 2016 году в ответ на наше письменное обращение Руководство Филиала ПАО "Ленэнерго" "Кингисеппские электрические сети" (исх. № КнЭС/034/15-69 от 16.09.2016г.) ссылались на погодные условия, изношенность сетей и недостаточное финансирование мероприятий по их обслуживанию и ремонту. Было обещано в 2017 году приступить к расчистке и реконструкции подводящих линий электропередач на участках Неппово-Нежново-Пятчино-Заозерье-Стремление.

В 2018 году мы обратились в филиал ПАО "Ленэнерго" "Кингисеппские электрические сети" повторно исх. № 27 от 30.09.2018. На наше обращение получен ответ от 15.10.2018 № КнЭС/034/4186: "о проведении учений, проходящих до 20.12.2018, по линии 10 кВ л.242-05 и проведении капитального ремонта для уменьшения количества аварийных отключений в следующем объеме:

- вынос сетей с залесенной местности 1,3 км;
- капитальный ремонт с заменой опор и провода 1,5 км;
- замена отдельно стоящих дефектных опор - 18 шт.;
- выправка опор - 4 шт.;
- расчистка просеки от ДКР 6,9 га."

Однако, в 2019 году ситуация не только не улучшилась, а ухудшилась еще больше до фатальной. Зависимость от погодных условий и состояния линии 10 кВ л.242-05 в январе 2019 года привели к отсутствию подачи электроэнергии в СНТ за 23 дня января на 228 часов (более 42% суточного

времени). Это превышает все разумные нормативы по отключениям электроэнергии. Вместе с нами страдают и жители населенных пунктов Кингисеппского района.

СНТ построило свои электрические сети (протяженностью более 20 км) за собственные средства садоводов, не используя никаких субсидий. На протяжении многих лет аварийных ситуаций на внутренних сетях СНТ практически не было. В то же время с каждым годом подача электрической энергии по сетям Кингисеппского района неуклонно ухудшалась и дошла до критического состояния. Линии 10 кВт Кингисеппского района не проходили капитальных ремонтов, не выполнялись замены открытых проводов на СИП, линии проходят по лесистой местности и не расчищались многие годы, что и привело к сегодняшней ситуации. Охранная зона под ЛЭП не расчищалась и не обслуживалась должным образом.

Многие из наших садоводов проживают в домовладениях на территории СНТ и при таких длительных отключениях лишены не только минимальных условий для проживания, но и связи, в том числе, со службами экстренной помощи.

Прекращение подачи электричества и подача электроэнергии пониженных параметров (168-192 В) приводит к поломкам электроприборов и оборудования. Садоводы вынуждены возмещать убытки за счет собственных средств. Правление СНТ неоднократно обращалось в филиал ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», однако принимаемые меры приводят лишь к однократному устранению аварий, но не к решению вопроса, в целом.

Прошу Вас принять срочные меры по устранению аварийности на ЛЭП в указанном районе и взять под личный контроль данную ситуацию.

На основании вышеизложенного ПРОШУ ВАС:

1. Объективно, всесторонне и своевременно рассмотреть обращение СНТ;
2. Принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав и законных интересов собственников СНТ «Корвет на Купле»;
3. Ответить письменно по существу поставленных в обращении вопросов по юридическому адресу и продублировать ответ на электронную почту: anna9188751@gmail.com.

Со своей стороны предлагаем предпринять минимально необходимый ряд срочных мер:

- произвести расчистку линий 10 кВ по ширине, обеспечивающей безопасную эксплуатацию, в том числе и в зимний период;
- восстановить резервную линию электропередач, проходящую через карьер "Пейпия", от подстанции, находящейся на Копанском озере, для

дублирования единственной линии подачи электроэнергии. Одновременно восстановить разъединитель или установить современное оборудование для возможности переключения СНТ на опоре 116 с основной на резервную линию.

Приложение:

Выписки из актов фиксации перерывов подачи электроэнергии в СНТ «Корвет на Купле» за 2017, 2018, 2019 г.г., на трех листах.

Председатель правления СНТ «Корвет на Купле»

А.А.Куртагина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Выписка из актов фиксации перерывов подачи электроэнергии в СНТ 2017 год

ДАТА	Время отключения	Время включения	Перерыв подачи
10.01.17	13.30	15.00	1 ч 30 мин.
16.02.17	15.30	17.30	2 ч
19.02.17	13.50	21.30	7 ч 40 мин.
20.02.17	03.45	15.05	11 ч 20 мин.
25-26.02.17	16.30	16.40	24 ч 10 мин.
03.03.17	11.20	13.25	2 ч
10.03.17	12.00	15.30	3 ч 30 мин.
26-27.03.17	20.35	15.10	18 ч 25 мин.
27-28.03.17	22.45	03.00	4 ч 15 мин.
07.04.17	11.30	21.50	10 ч 20 мин.
13.04.17	15.00	20.40	5 ч 40 мин.
14-15.04.17	21.45	00.30	3 ч 15 мин.
20.04.17	14.20	16.30	2 ч 10 мин.
22.06.17	17.20	20.20	3 ч
27.06.17	12.45	20.30	7 ч 45 мин.
30.06.17-01.07.17	19.40	03.00	7 ч 20 мин.
12.07.17	14.30	16.40	2 ч 10 мин.
18.07.17	10.45	11.20	0 ч 35 мин.
04.08.17	9.05	10.15	1 ч 10 мин.
07.08.17	04.30	07.15	2 ч 45 мин.
12.08.17	7.20	8.15	0 ч 55 мин.
14.08.17	14.38 18.35	15.10 20.06	0 ч 32 мин. 1 ч 31 мин.
17.08.17	7.45	8.50	1 ч 05 мин.
19.08.17	19.10	23.10	4 ч 00 мин.
14.09.17	06.00	15.25	9 ч 25 мин.
23.10.17	11.10	12.20	1 ч 10 мин.
30.10.17	5.00	12.30	7 ч 30 мин.
2.11.17	4.00	11.30	7 ч 30 мин.
08.11.17	11.40	11.45	0 ч 05 мин.
16-17.11.17	23.37	01.10	1 ч 33 мин.
05-06.12.17	17.35	04.15	10 ч 40 мин.
06-07.12.17	14.55	12.00	21 ч 05 мин.
23.12.17	20.25	24.00	3 ч 35 мин.
24.12.17	16.36	16.40	0 ч 04 мин.
26.12.17	0 .10	0.12	0 ч 02 мин.
ИТОГО за 2017 год			<u>198 ч 42 мин.</u>

Выписка из актов фиксации перерывов подачи электроэнергии в СНТ 2018 год

ДАТА	Время отключения	Время включения	Перерыв подачи
16.01.18	14.00	18.20	4 ч 20 мин.
20.01.18	0.55	01.30	0 ч 35 мин.
06.02.18	06.00 10.40 14.50	08.00 14.00 14.55	2 ч 3 ч 20 мин. 0 ч 5 мин.
21.03.18	14.13	14.21	0 ч 08 мин.
22.03.18	11.16	13.47	2 ч 31 мин.
07.04.18	06.00	08.00	2 ч
01.05.18	21.00	22.00	1 ч
05.06.18	15.35 22.25	16.40 22.35	1 ч 05 мин. 0 ч 10 мин.
20.06.18	16.30	22.30	6 ч
22.06.18	13.30	21.00	7 ч 30 мин.
01-02.07.18	15.20	19.00	27ч 40 мин.
05-06.07.18	23.30	11.50	12 ч 20 мин.
07.07.18	03.30	06.00	2 ч 30 мин.
06.08.18	18.00	20.50	2 ч 50 мин.
21.08.18	02.00	19.00	17 ч
29.08.18	11.25	11.50	0 ч 25 мин.
13-14.09.18	06.10	16.00	33 ч 50 мин.
20.09.18	04.00	13.00	9 ч
26.09.18	15.10	15.15	0 ч 05 мин.
27.09.18	04.00	10.50	6 ч 50 мин.
30.09.18	04.00	13.10	9 ч 10 мин.
14.10.18	15.50	17.10	1 ч 20 мин.
23.10.18	08.50	09.40	0 ч 50 мин.
30.10.18	16.15	17.50	1 ч 35 мин.
05.11.18	06.45	07.00	0 ч 15 мин.
06.11.18	05.40 06.30	05.55 17.40	0 ч 15 мин. 11ч 10 мин.
09.11.18	06.15	19.40	13 ч 25 мин.
27.12.18	11.38	13.40	02 ч 02 мин.
ИТОГО за 2018 год			<u>190 ч 56 мин.</u>

Выписка из актов фиксации перерывов подачи электроэнергии в СНТ 2019 год

ДАТА	Время отключения	Время включения	Перерыв подачи
01.01.19	04.35	04.55	0 ч 20 мин.
01.01.19	13.10	14.45	1 ч 35 мин.
03.01.19	01.40	11.00	9 ч 20 мин.
08.01.19	09.15	09.20	0 ч 05 мин.
09.01.19	09.25	24.00	27 ч 39 мин.
	17.00	13.04 23.00	6 ч 00 мин.
10.01.19	02.20	05.20	3 ч 00 мин.
	06.20	07.00	0 ч 40 мин.
	13.10		
11.01.19		00.50	11 ч 40 мин.
	12.00 23.43	19.10	7 ч 10 мин.
12.01.19		02.05	2 ч 22 мин.
14.01.19	07.45	10.00	2 ч 15 мин.
	18.00	21.25	3 ч 25 мин.
	21.35		
15.01.19		01.15	3 ч 40 мин.
	02.10 21.10	18.30	16 ч 20 мин.
16.01.19		13.00	15 ч 50 мин.
17.01.19	07.14		
18.01.19		22.30	36 ч 16 мин.
19.01.19	12.20		
20.01.19		-	
21.01.19		23.20	59 ч 00 мин.
22.01.19	6.00	6.25	0 ч 25 мин.
	13.40	13.50	0 ч 10 мин.
	14.40	15.10	0 ч 30 мин.
	16.10		
23.01.19		-	Не подано по состоянию на 12.28 20 ч 18 мин.
ИТОГО за 23 дня 2019 года			<u>228 ч 00 мин.</u>

Председатель правления СНТ «Корвет на Купле»

А.А.Куртагина

