



Филиал Публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации «Ленэнерго»  
«Кингисеппские электрические сети»  
188480, ЛО, г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 64  
тел. 8(81375)2-26-42; факс: 8(81375)2-42-92  
e-mail: secr.knes@lenenergo.ru  
www.lenenergo.ru  
КПП 470702001; ОКТМО 41621101  
ИНН 7803002209; ОГРН 1027809170300

21.01.2019

№ КнЭС/034/270/389

На № 3 от 23.01.2019г.  
Вх. КнЭС/034/270 от 23.01.2019г.

Председателю правления  
СНТ «Корвет на купле»  
e-mail : Victino@yandex.ru

Уважаемая Анна Аркадьевна!

В ответ на письмо от 23.01.2019г. сообщаем, что аварийные отключения происходили вследствие коротких замыканий из-за перекрытия проводов ВЛ-10 кВ 3-06 обломившимися ветками деревьев и деревьями, выпавшими из прилегающего лесного массива.

Произошедшие технологические нарушения обусловлены погодными условиями, а именно обильным налипанием снега на деревья и провода линии электропередачи, а также тем, что линия проходит по заболоченному лесному массиву (низменности Копанского озера).

Работы по устранению технологических нарушений были организованы в 2 смены, до полного восстановления электроснабжения потребителей. Кроме этого, во время проведения работ по устранению технологических нарушений использовались дизель-генераторные установки, как свои собственные, так и привлеченные. Дополнительно были привлечены силы филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» и ДЗО ПАО «Россети» ПАО «МРСК Северо-Запада»

22.01.19г. филиалом ПАО «Ленэнерго» КнЭС производились работы по выпиловке угрожающих деревьев, веток и расчистке участка трасс ВЛ 10 кВ от которого запитана сеть ОАО «ОЭК» с потребителем СНТ «Корвет на Купле».

Плановое погашение участка, питающего сеть ООО «ОЭК» произошло с 14ч. 30мин. до 19ч. 28 мин.

23.01.19г. работы по выпиловке угрожающих деревьев были продолжены с 08-40 до 18-50.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, в том числе СНТ «Корвет на Купле» ПАО «Ленэнерго» был заключен договор с ОАО «Управление промышленных предприятий» (далее – ОАО «УПП») на вынос сетей линии 10 кВ л 242-05 филиала КнЭС из зоны, в которой

планировалась разработка карьера по добыче песка. Исполнение обязательств по данному договору связано с длительной процедурой оформления документов по выделению лесного фонда для выноса сетей.

В соответствии с договором линия 242-05 была выведена из работы. Были частично снесены опоры, демонтированы провода в соответствии с условиями договора.

В 2017 году письмом директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» С.В. Прокофьевой договор был расторгнут в одностороннем порядке. В связи с расторжением договора ОАО «УПП» приостановил работу по выносу сетей.

В 2018 году по инициативе филиала КнЭС договору с ОАО «УПП» был возвращён статус действующего. Были проведены организационные совещания и работа по выделению лесного фонда для выноса сетей была вновь начата.

В настоящий момент ОАО «УПП» получили необходимые документы и готовы приступить к фактическому выполнению работ, которые обеспечат двухстороннее питание потребителей электроэнергии, в том числе СНТ «Корвет на Кушле» по ВЛ-10 кВ: от ПС 110 кВ База отдыха (ПС 242) Гатчинского филиала ПАО «Ленэнерго» по линии 242-05 и от ПС 35 кВ Котлы (ПС 3) Кингисеппского филиала по линии 3-06.

Директор филиала

т. 8/81375/975-90



Ю.П. Паршин