Уважаемые садоводы!

На протяжении последних двух месяцев наше садоводство, также как и близлежащие деревни, оказались длительное время без электроэнергии из-за воздействия погодных условий, обильным налипанием снега на провода, ветки, деревья и аварий на сетях Филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети".

Информируем Вас о статистике и причинах отключений СНТ от электрических сетей по состоянию на 06 марта 2019 года.

На обращения СНТ получены ответы (размещены на сайте):

- от Комитета по ТЭК Правительства Ленобласти;
- от Филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети».
- В настоящий момент специалистами Филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» утверждены «Технические задания»:
- на расширение просек ВЛ 6-10 кВ для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации ВЛЭП вдоль воздушных линий электропередачи протяженностью 124880 м площадью 2464,47 га, в т.ч. вдоль наших линий 3-06 и 242-05 протяженностью 10850 м площадью 22,2 га;
- на реконструкцию ВЛ-10 кВ №3-06 для реализации плана повышения надежности ВЛ-10 кВ с заменой опор на железобетонные, заменой линейных и выносных разъединителей 10 кВ, применением провода СИП-3, установкой 4 реклоузеров.

Специалисты Филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» сообщили о готовности ОАО "УПП" исполнить работы по восстановлению линии 242-05 в марте-апреле 2019 года.

Председатель правления СНТ "Корвет на Купле"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311 Тел.: (812) 611-42-31 Тел./факс: (812) 611-51-59, 611-42-25

E-mail: tek@lenreg.ru

Комитет по топливноэнергетическому комплексу ЛО

1-407/2019 27.02.2019

Председателю правления СНТ «Корвет-на-Купле» A.A. Куртагиной victino@yandex.ru

Уважаемая Анна Аркадьевна!

Ваше обращение по вопросу частых отключений электроснабжения потребителей CHT «Корвет-на-Купле» Вистинского сельского Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (вх. от 23.01.2019 г. поселения №1-407/2019), рассмотрено комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. По результатам рассмотрения сообщаю следующее.

По информации филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», СНТ «Корвет-на-Купле» получает электрическую энергию по воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ фидер 3-06, участку линии ВЛ-10кВ фидер 242-05 и трансформаторным подстанциям ТП-3141, ТП-305, ТП-391 и ТП -3108. При этом линия отпайка от л. 242-05 в сторону СНТ и все трансформаторные подстанции находятся на балансе СНТ, обслуживаются АО «Объединенная энергетическая компания» (АО «ОЭК»). Диспетчерской службой ПАО «Ленэнерго» была передана в АО «ОЭК» информация по технологическим нарушениям, связанными с повреждениями на воздушных линиях.

Согласно оперативной документации ПАО «Ленэнерго» в период с 01.01.2019 г. по 20.01.2019 г. имели место технологические нарушения на ВЛ-10 кВ, вызванные неблагоприятными погодными условиями (сверхнормативные ветровые нагрузки, налипание снега на провода и ветви деревьев), а также тем, что линии электропередач проходят по заболоченному лесному массиву (низменности Копанского озера).

Из-за неблагоприятных погодных условий линии электропередач повреждались падающими высокими деревьями, которые растут вне охранных зон. В связи с произошедшими аварийными отключениями был произведен внеплановый инженерный обход ВЛ-10 кВ. Оперативно-ремонтные бригады филиала работали по устранению технологических нарушений без выходных, до полного восстановления электроснабжения потребителей. Были привлечены аварийные бригады из других регионов. Кроме этого, во время проведения бригадами работ по устранению

технологических нарушений, использовались как собственные дизель-генераторные установки (ДГУ), так и привлеченные. Дополнительно были привлечены силы филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» и ДЗО ПАО «Россети» ПАО «МРСК Северо-Запада».

22.01.2019 г. производились работы по выпиловке угрожающих деревьев, веток и расчистке участка трасс ВЛ 10кВ от которого запитана сеть ОАО «ОЭК» с потребителем СНТ «Корвет-на-Купле». Плановое погашение участка, питающего сеть ООО «ОЭК» произошло с 14 ч. 30 мин. до 19 ч. 28 мин.

23.01.2019 г. работы по выпиловке угрожающих деревьев были продолжены с 08-40 до 18-50. Периоды отключений не превысили нормативные. ПАО «Ленэнерго» предприняло все меры по урегулированию сложившейся ситуации и восстановлению нормальной схемы электроснабжения СНТ «Корвет-на-Купле».

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения, в том числе потребителей СНТ «Корвет-на-Купле», ПАО «Ленэнерго» был заключен договор с ОАО «Управление промышленных предприятий» (далее — ОАО «УПП») на вынос сетей линии 10 кВ л. 242-05 филиала КнЭС из зоны, в которой планировалась разработка карьера по добыче песка. Исполнение обязательств по данному договору связано с длительной процедурой оформления документов по выделению лесного фонда для выноса сетей.

В соответствии с договором линия 242-05 была выведена из работы. Были частично снесены опоры, демонтированы провода в соответствии с условиями договора. В 2018 году возобновлена работа по выделению лесного фонда для выноса сетей. В настоящий момент ОАО «УПП» получены необходимые документы позволяющие приступить к фактическому выполнению работ, которые обеспечат питание потребителей электроэнергией по резервному фидеру, в том числе СНТ «Корвет-на-Купле» по ВЛ-10 кВ: от ПС 110 кВ База отдыха (ПС 242) Гатчинского филиала ПАО «Ленэнерго» по линии 242-05 и от ПС 35 кВ Котлы (ПС 3) Кингисеппского филиала по линии 3-06.

В целях повышения качества и надежности электроснабжения ПАО «Ленэнерго» в рамках исполнения Программы снижения аварийности и повышения надежности работы электросетей ПАО «Ленэнерго» в 2019 году предусмотрено расширение охранной зоны ВЛ 6-10 кВ ф. 3-06 и ф. 242-05 в количестве 264,47 га., а также реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 3-06 от ПС№3 «Котлы», протяженностью 32,5 км.

Информация по плановым отключениям размещается на официальном сайте ПАО «Ленэнерго» (http://www.lenenergo.ru/planned_work), а также информацию можно уточнить по Единому телефонному номеру: 8-800-700-14-71. В случае аварийных отключений оповещение административных органов осуществляется по факту получения информации об отключениях.

В соответствии с п.31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 га N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» для третьей категории надежности допустимое число часов отключений в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

На основании данного пункта, за Вами остается право обратиться к гарантирующему поставщику электрической энергии с требованием произвести перерасчет размера платы за потребленную электроэнергию, в том числе в связи с предоставлением ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, при наличии оснований в соответствии с разделом ІХ постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Вместе с тем, государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, в том числе, контроль за соблюдением правил оказания услуг, осуществляет в пределах своей компетенции Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (Роспотребнадзор), куда можно также обратиться с жалобой или за оказанием правовой поддержки по вышеуказанным вопросам. В Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области можно обратиться письменно по почте или лично по адресу: 192029, Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27.

Председатель комитета

...... Ю.В. Андреев

Исп.: Н.А. Антонова, 8 (812) 611-42-32

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «КОРВЕТ НА КУПЛЕ»

Ленинградская область, 188460, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Урочище Купля ИНН 4707011773 КПП 470701001 ОГРН 1024701427739 ОКТМО 41621440 р/с 40703810822000000643 в Доп. офисе «Петродворцовый» ПАО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» к/с 30101810900000000790 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб БИК 044030790

Фиксация отключений электроэнергии за январь 2019 года

ДАТА	Время отключения	Время включения	Перерыв подачи
01.01.19	04.35	04.55	0 ч 20 мин.
01.01.19	13.10	14.45	1 ч 35 мин.
03.01.19	01.40	11.00	9 ч 20 мин.
08.01.19	09.15	09.20	0 ч 05 мин.
	09.25	24.00	27 ч 39 мин.
09.01.19	07.23	13.04	27 4 37 MMH.
	17.00	23.00	6 ч 00 мин.
10.01.19	02.20	05.20	3 ч 00 мин.
	06.20	07.00	0 ч 40 мин.
	13.10		
11.01.19		00.50	11 ч 40 мин.
	12.00	19.10	7 ч 10 мин.
	23.43		
12.01.19		02.05	2 ч 22 мин.
14.01.19	07.45	10.00	2 ч 15 мин.
	18.00	21.25	3 ч 25 мин.
	21.35		
15.01.19		01.15	3 ч 40 мин.
	02.10	18.30	16 ч 20 мин.
	21.10		
16.01.19		13.00	15 ч 50 мин.
17.01.19	07.14		
18.01.19		22.30	36 ч 16 мин.
19.01.19	12.20		
20.01.19		-	
21.01.19		23.20	59 ч 00 мин.
22.01.19	6.00	6.25	0 ч 25 мин.
	13.40	13.50	0 ч 10 мин.
	14.40	15.10	0 ч 30 мин.
	16.10		
23.01.19		17.45	13 ч 07 мин.
	17.50		

24.01.19		20.00	26 ч 10 мин.
25.01.19	13.12	16.10	02 ч 58 мин.
	16.10 ОЭК деревья	-	
26.01.19	-	03.22 ОЭК деревья	11 ч 12 мин.
	20.25		
27.01.19	-	02.20	5 ч 55 мин.
	11.40	11.45	0 ч 05 мин.
	23.56		
28.01.2019	-	04.05	4 ч 09 мин.
29.01.2019	12.28	12.38	0 ч 10 мин.
	12.40	18.15	5 ч 35 мин.
30.01.2019	00.05	14.15	14 ч 10 мин.
31.01.2019	05.40	15.25	9 ч 45 мин.
ИТОГО за 31 день января 2019 года			313 ч 13 мин.

Все отключения в январе электроэнергии по аварийным ситуациям ПАО "Ленэнерго" Филиал "Кингисеппские сети", за исключением 11 ч 12 мин. 25-26.01.2019

31*24=744 ч итого 42,1%

Фиксация отключений электроэнергии за февраль-март 2019 года

(по состоянию на 06 марта 2019 года)

ДАТА	Время отключения	Время включения	Перерыв подачи
03.02.19	06.35	06.36	7 ч 20 мин.
	7.56	14.40	
	18.35	19.10	
	19.40	_	
04.02.19	-	15.15	19 ч 35 мин.
08.02.19	10.48	14.25	3 ч 42 мин.
	23.50	23.55	
09.02.19	03.10	03.20	0 ч 18 мин.
	03.30	03.38	
	16.25 ОЭК деревья	_	
10.02.19	-	01.25 ОЭК деревья	9 ч 00 мин.
	2.31	2.32	
	8.26	8.28	0 ч 03 мин.
	8.37 плановая работа	17.35 плановая работа	8 ч 58 мин.
11.02.19	10.40 плановая работа	18.00 плановая работа	7 ч 20 мин.
12.02.19	06.00 плановая работа	23.30 плановая работа	17 ч 30 мин.
13.02.19	10.56 плановая работа	16.55 плановая работа	5 ч 59 мин.
14.02.19	9.55	10.00	0 ч 5 мин.
16.02.19	22.30	22.32	0 ч 7 мин.
	23.30	23.35	
17.02.19	3.55	4.00	1 ч 31 мин.
	4.50	4.55	
	4.58	5.15	
	6.05	6.20	
	6.38	6.45	
	14.55	15.12	
	15.29	15.30	
	15.32	15.33	
	15.34	15.43	
	19.17	19.19	

20.02.2019	16.27	16.28	0 ч 54 мин.
	16.34	16.36	
	16.37	16.38	
	17.07	17.08	
	17.09	17.11	
	17.59	18.00	
	19.30	19.33	
	19.49	20.18	
	22.42	22.46	
	23.16	23.21	
	23.24	23.27	
21.02.19	04.06	04.08	0 ч 18 мин.
	06.55	07.11	
28.02.19	20.36	20.37	0 ч 2 мин.
	20.39	20.40	
	20.41		
01.03.19	-	10.31	16 ч 22 мин.
	12.26	14.27	
ИТОГО за 28 дней			99 ч 04 мин.
февраля и 1 день марта 2019 года			
марта 2017 года			

Все отключения электроэнергии в феврале-марте по аварийным ситуациям ПАО "Ленэнерго" Филиал "Кингисеппские сети", за исключением 9 ч 00 мин. 10.02.2019

Председатель правления

СНТ "Корвет на Купле"

А.А.Куртагина